

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Chambre maternité 9 — Chambre maternité

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sois

Caractéristiques

Sol souple

Antistatique

Carrelage

Peinture/Résine

Autre :

Charge roulante

UPEC

Plinthes

U4P3E3C3

Standard (Bois/Carrelage)

U4P3E2C2

Relevé sol en plinthe

U3P3E3C3

Plinthe à gorge

U3P3E2C2

Éclairage naturel

Obligatoire

Souhaité

A proscrire

Second jour toléré

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)

Ouvrable

Oscillo-battant

Couissant

Limiteur d'ouverture

Autre :

Fixe

Murs

Protection murales

Peinture

Faïence

Toile de verre + peinture

Revêtement plastique

Initiative concepteur

Protection 1,20m

Lisse basse

Lisse haute

Main- courante

Autre:

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion

Anti-intrusion

Noir complet

Solaire extérieur

Solaire intérieur

Motorisation

Type :

Plafonds

Caractéristiques

Peinture

Démontable

Plaque de plâtre

Hauteur utilise sous faux-plafond mini :

Lessivable

Acoustique

Etanches à l'air

2.7

Meubles menuisés

Placard mural

Rayonnage

Plan de travail

Paillasse sèche

Paillasse humide

Meuble kitchenette

Banque/comptoir

Tablette

Meuble haut

Meuble bas

Portes

Vers local :

Vers local :

Peinture

Confidentialité

Larg :

Larg :

Stratifiée

Dimension occulus :

Libre

Contrôle d'accès :

Vitrée

Vitrée

Ouverture sans contact

Type (mécanique, badge, serrure, ...)

Serrure

Coulissante

Coulissante

Auto

Auto

Protection chocs

Hauteur protection :

1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation

Local rafraîchi

Local refroidi

Local chauffé

Extraction renforcé

Rejet d'air spécifique

Gestion de la pression

Spécificités :

Température

Hiver

22

Été

24

Niveau éclairement

SA

VV

Détecteur

Normal

Poste travail

Lecture / Soins

Type éclairage

Plafonnier

Applique

Veilleuse

Localisé

Autre

Fréquence d'utilisation

Allumage prolongé

On / Off fréquents

Type :

Type :

Electricité cou

PC 16A normale

PC 16A ondulée

PC 20A normale

Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)

Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)

Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)

RJ45

Appel infirmière

Interphone / Visiophone entrée du service

Vidéosurveillance

Radiateur d'appoint / Sèche serviette

Monitoring

Autres alarmes

Alimentation spécifique

Fluides médicaux

Oxygène

Vide

Air médical 3,5 bars

Protoxyde d'azote

Bras

Mur

GTL

Qté totale

Bras

Mur

GTL

Qté totale

Bras

Mur

GTL

Surface

Surface utile (m2)

18

Hauteur libre mini (m)

2.7

Plomberie sanitaire

A la charge

Qté

de :

Linéaire de paillasse

Nb bacs par paillasse

Lavabo

Lave mains

Vasque + plan vasque

Évier

Vidoir

Bac à laver (EF+ECS)

Douche

Siège de douche clipsable

WC suspendu

Siphon de sol

Baignoire à hauteur variable

Lave bassin

Poste de désinfection

Fontaine à eau

Robinet puisage

Auge chirurgicale

Attentes spécifiques

Barres de relevage

Autres :

MAT-09

2

4

1

3

Observations / équipements compris dans l'opération

